



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясов-
ского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 29 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин. № 37/57
(дата и время составления акта)

Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Кирова, 2
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Малопургинского и Киясовского районов по пожарному надзору Кузьмина Георгия Александровича от 28.10.2021 № 37/57, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18210061000201293193 от 28.10.2021.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Малопургинского и Киясовского районов по пожарному надзору Шаклеиным Алексеем Сергеевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должностей экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий и территорий МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МАЛОПУРГИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Кирова, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОПУРГИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, ИНН 1816002413, юридический адрес: 427820, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Пионерская, стр.51П.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 29 » октября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по « 29 » октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось (либо приостанавливалось в связи с ...)

с « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 29 » сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по « 29 » сентября 2021 г., 13 час. 30 мин.

по адресу: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Кирова, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 29.10.2021, фототаблица выявленных нарушений обязательных требований от 29.10.2021.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: фотоаппарат Sony.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

документы, подтверждающие полномочия руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных для участия в проверке представителей контролируемого лица (приказ о назначении на должность, доверенность на право представления интересов контролируемого лица, копии удостоверяющих личность документов);

2) договоры на обслуживание систем и установок противопожарной защиты объектов, акты об исправности систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, акты прове-

рок работоспособности систем и установок противопожарной защиты, исполнительную документацию на системы и установки противопожарной защиты объектов;

3) организационно-распорядительные документы в области пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, инструкции о мерах пожарной безопасности, документы по организации обучения мерам пожарной безопасности и т.д.);

4) проектную документацию на здания.

5) документы, отражающие технические и планировочные особенности помещений, зданий (проектная документация, планировки, размеры проемов, заполнение проемов, лестничные марши), сведения о материалах используемых для отделки стен, потолка и пола на путях эвакуации, в зальных помещениях зданий;

6) договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты; копии лицензий организаций осуществляющих обслуживание средств пожарной защиты объекта по договору;

7) акты проверки работоспособности и исправности систем противопожарной защиты: наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре; противопожарных дверей, клапанов;

8) акты огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши зданий (при наличии);

9) протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений крыши (при наличии);

10) сведения о проведенных капитальных и текущих ремонтах зданий (помещений), изменениях функционального назначения помещений, изменениях объемно-планировочных решений в период с 1997 г. по настоящее время;

11) сведения о проводимых тренировках по быстрой и безопасной эвакуации людей в случае пожара задействованных для эвакуации работников из здания (при количестве людей в здании более 50 чел.), инструкция о порядке действия персонала в случае возникновения пожара в дневное и ночное время;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: **что в зданиях и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1	2	3	4
1.	Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия отсутствует.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Протокол осмотра от 29.10.2021, фототаблица выявленных нарушений

		Федерации	обязательных требований от 29.10.2021
2.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Протокол осмотра от 29.10.2021, фототаблица выявленных нарушений обязательных требований от 29.10.2021
3.	На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Протокол осмотра от 29.10.2021, фототаблица выявленных нарушений обязательных требований от 29.10.2021

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 29.10.2021;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (назорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

2) фототаблица выявленных нарушений обязательных требований от 29.10.2021.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской

Республике – государственный

инспектор Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожарному надзору

Шаклеин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожарному надзору Шаклеин Алексей Сергеевич,
тел. 8(34138) 4-30-40, E-mail: malgpn@mchs-18.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

Душев Алексей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«*29*» *10* 2021 г. *14* час. *00* мин. *[Подпись]*
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, зафиксировавшего отказ в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки)

(подпись)

« ____ » _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

Акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

« ____ » _____ 2021 г. ____ час. ____ мин.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего акт выездной проверки в электронном виде)

(подпись)