



Директору МАВАО «Малопургинский центр образования» Рублеву А.Н.

М Ч С РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАЛОПУРГИНСКОГО И КИЯСОВСКОГО
РАЙОНОВ

Ул. Советская, 93, с. Малая-Пурга
427820, Удмуртская Республика,
тел. 8(34138) 4013-60

29.10.21 № 130

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

г. 29 октября 2021 года

село Малая Пурга

На основании ст.ст.5,6 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ», с целью оценки соответствия осуществляемой проверяемым лицом деятельности или действий (бездействий) обязательным требованиям пожарной безопасности ОНД и ПР Малопургинского и Киясовского районов осуществлена плановая выездная проверка деятельности юридического лица МАВАО «Малопургинский центр образования» расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Кирова, 2. В результате проведенных надзорных мероприятий юридическое лицо МАВАО «Малопургинский центр образования» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В деятельности МАВАО «Малопургинский центр образования» по реализации законодательства в области пожарной безопасности в здании и помещениях выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия отсутствует.
- Руководитель организации не обеспечил объект защиты средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;
- На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.

Прошу Вас принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Разъясняем, что в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

Государственный инспектор Малоपुरгинского
и Киясовского районов по пожарному надзору
УНД и ПР ГУ МЧС России по УР

А.С. Шаклеин

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

29 октября 2021 года

На основании ст. 2.6 Федерального закона от 21.12.94 № 60-ФЗ «О
пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской
Федерации от 17 января 2012 г. № 200 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ», с целью оценки
соответствия осуществляемой проверке с целью оценки
действий (бездействий) ответственных за обеспечение пожарной безопасности
ОПН в ПР Малоपुरгинского и Киясовского районов осуществляются плановые
проверки деятельности юридических лиц МАВАО
«Малоपुरгинский центр образовательных мероприятий» по адресу:
Удмуртская Республика, Малоपुरгинский район, с. Малая Пурга, ул. Кирова,
д. 1. В результате проведенных мероприятий юридическое лицо
МАВАО «Малоपुरгинский центр образовательных мероприятий» признано
административной ответственности, предусмотренной в 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
В деятельности МАВАО «Малоपुरгинский центр образовательных мероприятий»
реализация законодательства в области пожарной безопасности в здании и
помещениях выявлены следующие нарушения требований пожарной
безопасности:

- Акт (протокол) проверки состояния обеспечения противопожарного норматива не
составлен.
- Руководителем организации не обеспечены объект защиты средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения персонала от опасных
факторов пожара;
- На объекте защиты отсутствует система противопожарной
защиты не ведется.